



## COMUNE DI MANERBIO

*Area Tecnica*

Settore Ambiente ed Ecologia

Prot. n° 1616

Ordinanza n° 23

**Oggetto: Adeguamento Impianto Termico - C. I. S.r.l.**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - EDILIZIA PUBBLICA**

**VISTA** la comunicazione dell'Ispettore incaricato dalla Provincia di Brescia, prot. n° 218 del 08.01.2015 qui allegata e costituente parte integrante del presente atto, che evidenzia una situazione di potenziale pericolo riscontrata in Via Toscana n° 5 nell'edificio occupato dalla Ditta "C. I. S.r.l.";

**ACCERTATO** dalla suddetta comunicazione dell'Ispettore incaricato dalla Provincia di Brescia, che la situazione di potenziale pericolo deriva dal fatto che:

- **La Centrale Termica è sprovvista della compartimentazione (plafone).**
- **L'apertura di ventilazione permanente è sottodimensionata.**
- **Manca la dichiarazione di conformità.**

**VISTO** l'art. 14 della L. n. 46/90 e successive modificazioni "Norme per la sicurezza degli impianti", che pone a capo dei Comuni, dell'A.S.L. e dell'I.S.P.E.S.L. gli accertamenti della conformità degli impianti stessi alle norme di legge;

**RITENUTO** di dover ordinare alla Signora A. S., Legale Rappresentante della Ditta "C. I. S.r.l." responsabile dell'impianto termico segnalato non a norma, l'adeguamento dello stesso ai requisiti di legge in materia;

**CONSIDERATO** che non è necessaria, data l'urgenza di provvedere, desumibile dalla sopra citata nota dell'Ispettore incaricato dalla Provincia di Brescia, la comunicazione di avvio del procedimento all'interessato ai sensi degli art. 7 e 9 della L. n. 241/90;

**VISTA** la L. n. 46/90;

**VISTO** il D.P.R. n. 447/1991;

**VISTO** il D.P.R. n. 412/93 come modificato dal D.P.R. 551/99;

**VISTO** l'art. 50 del D.L.gs 18.08.00 n. 267;

### **ORDINA**

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati alla Signora A. S., Legale Rappresentante della Ditta "C. I. S.r.l." con sede Legale a Manerbio in Via Toscana n° 5 in qualità responsabile dell'impianto termico in narrativa evidenziato non a norma:

- \* **Rendere conforme secondo le normative vigenti i locali e farsi rilasciare da un installatore abilitato la dichiarazione di conformità dell'impianto gas che ne certifichi la rispondenza alla norma di legge entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto.**