



COMUNE DI MANERBIO

Area Tecnica

Settore Ambiente ed Ecologia

Prot. n° 1557

Ordinanza n° 09

Oggetto: Adeguamento Impianto Termico - Signor S. G.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - EDILIZIA PUBBLICA

VISTA la comunicazione dell'Ispettore incaricato dalla Provincia di Brescia, prot. n° 218 del 08.01.2015 qui allegata e costituente parte integrante del presente atto, che evidenzia una situazione di potenziale pericolo riscontrata in Via C. Zima n° 9 nell'edificio occupato dal Signor S. G.;

ACCERTATO dalla suddetta comunicazione dell'Ispettore incaricato dalla Provincia di Brescia, che la situazione di potenziale pericolo deriva dal fatto che:

- **Il locale dov'è situato il piano cottura è privo dell'apertura di ventilazione permanente.**
- **Manca la dichiarazione di conformità.**

VISTO l'art. 14 della L. n. 46/90 e successive modificazioni "Norme per la sicurezza degli impianti", che pone a capo dei Comuni, dell'A.S.L. e dell'I.S.P.E.S.L. gli accertamenti della conformità degli impianti stessi alle norme di legge;

RITENUTO di dover ordinare al Signor S. G. responsabile dell'impianto termico segnalato non a norma, l'adeguamento dello stesso ai requisiti di legge in materia;

CONSIDERATO che non è necessaria, data l'urgenza di provvedere, desumibile dalla sopra citata nota dell'Ispettore incaricato dalla Provincia di Brescia, la comunicazione di avvio del procedimento all'interessato ai sensi degli art. 7 e 9 della L. n. 241/90;

VISTA la L. n. 46/90;

VISTO il D.P.R. n. 447/1991;

VISTO il D.P.R. n. 412/93 come modificato dal D.P.R. 551/99;

VISTO l'art. 50 del D.L.gs 18.08.00 n. 267;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati al Signor S. G. nato in India il 25.12.1954 residente a Manerbio in Via C. Zima n° 9 in qualità responsabile dell'impianto termico in narrativa evidenziato non a norma:

- * **Rendere conforme secondo le normative vigenti i locali e farsi rilasciare da un installatore abilitato la dichiarazione di conformità dell'impianto gas che ne certifichi la rispondenza alla norma di legge entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto.**